

VOORKOM STALBRAND | 10 TIPS



Wil je meer weten, bijvoorbeeld over de meest voorkomende oorzaken van stalbranden? Lees de [checklist Stalbranden](#).



1 Elektrische installaties

Laat elektrische installaties aanleggen en/of aanpassen door een erkend installateur (NEN1010). De installatie vervolgens elke 3 tot 5 jaar laten keuren op basis van **Scope 10**.

2 Zonnepanelen op daken

Laat de zonnepanelen-installatie bij oplevering keuren op basis van **Scope 12**. En plaats omvormers buiten de stal.

3 Lassen/Slijpen

Voer las- en slijpwerk uit buiten de stal. Is dat niet mogelijk? Houd blusmiddelen bij de hand.

4 Schone stal

Voer werk waarbij vuur of vonken vrijkomen uit in een opgeruimde stal. Verwijder brandbare materialen, scherm werkplek af en dek mestroosters af. Klaar? Check de stal.

5 Verwarmingsketels

Plaats de vuurbron van de verwarming in een aparte technische ruimte, buiten de stal. Of plaats de kachel in een brandwerend compartiment.

6 Voorkom broei

Wees alert op hooibroei. Te herkennen aan chemische geur van zwavel en tabak.

Let op: broei kan ook ontstaan in mest, houtsnippers en pelletkorrels.

7 Mestmengen en ventilatie

Blijf zo min mogelijk in de stal tijdens het mengen van mest. Dat geldt voor mens en dier. Lukt dat niet? Mix dan niet als het windstil is en zorg voor maximale ventilatie.

8 Mestmengen en elektriciteit

Maak mestrobots, voerstations, verlichting en andere zaken tijdens het mengen van mest spanningsloos als dat mogelijk is. Voorkom open vuur en roken tijdens mestmengen.

9 Zelfontbranding machines

Laat machines zoals trekkers niet in de buurt van de stal staan of vlakbij brandbare opslag. En plaats een massaschakelaar in trekkers om kortsluiting te voorkomen.

10 Schone luchtkanalen

Laat luchtkanalen regelmatig controleren en schoonmaken door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf.